

Zeitpunkt des Ereignisses	Ereignisort	Hergang	Anzahl Leichtverletzte	Anzahl Schwerverletzte	Anzahl Getötete
10.07.2011 04:14	Kassel-Bettenhausen	Beim unberechtigten Besteigen eines Güterwagens erleidet ein 19-jähriger Mann einen Stromschlag, stürzt vom Güterwagen und wird tödlich verletzt. Sein 20-jähriger Begleiter verletzt sich bei dem Versuch die brennende Person zu löschen, schwer an den Händen.		1	1
03.09.2011 01:53	Wanne-Eickel Hbf	Eine männliche Person (19 Jahre) kletterte auf die obere Ladefläche des im Gleis 4w abgestellten Autotransportwagens (Laae) 25 80 436 6 083-0. Dort bewegte er sich in kritischer Nähe zur Oberleitung und wurde durch einen Stromschlag verletzt.		1	
11.12.2011 02:29	Großbeeren Süd	Durch die Feuerwehr wurde die Bundespolizei und die Notfallleitstelle informiert, dass sich im Bahnhof Großbeeren Gleis 1 drei Jugendliche aufgehalten haben und einer mit schweren Verletzungen vom Container fiel.		1	
19.02.2012 17:09	Rastatt	Am Sonntag, 19.02.2012 um 17:09 Uhr kletterte im Bf Rastatt eine männliche Person auf einen im Gleis 12 abgestellten Kesselwagen, erhielt einen Stromschlag und stürzte brennend zu Boden.		1	
16.03.2012 17:17	Marburg (Lahn)	Ermittlungen durch BPOL ergeben, dass eine betriebsfremde Person auf abgestellte Holzwagen geklettert und mit dem Fahrdraht in Berührung gekommen ist.		1	
27.04.2012 19:50	Delmenhorst	Ein 13-jähriger Junge kletterte im Bf Delmenhorst Gbf auf einen im Gleis 258 abgestellten Güterwagen der MWB und verursachte einen Kurzschluss.		1	
03.05.2012 11:29	Prenzlau	Bei der bei dem Ereignis getöteten Person wurden Brandverletzungen an Händen und Füßen festgestellt. Im Bereich der Oberleitungsauslösung wurde ein über die Oberleitung geworfener Draht gefunden. Die getötete Person war nach Schätzung des Notfallmanagers ca. 10-15 m von dieser Stelle entfernt. Bei einer Prüfung der Oberleitung und der Erdungen im Bereich des Unfallorts wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.			1
12.05.2012 05:03	Pforzheim Hbf	Zwei Personen kletterten auf einen Wagen des am 10.05. im Gleis 9 abgestellten DGS 98215 (Vaihingen (Enz) - Pforzheim Hbf, EVU: HGK Köln Ölverkehre) und erhielten einen Stromschlag.		2	
19.05.2012 05:15	Ebersberg (Oberbay)	Am 19.05.2012 gegen 05:11 Uhr erhält im Bfu Ebersberg, Gleis 2, ein Jugendlicher auf dem Dach der stehende S 6416 einen Stromschlag, fällt auf der bahnsteigabgewandten Seite schwer verletzt und brennend herunter. Die Aufschlagstelle liegt bei km 5,850.		1	
28.05.2012 14:45	Saarbrücken-Burbach	Die Lapo meldet eine jugendliche, männliche Person, die von einem Güterwagen herabgefallen sei und im Gleis liegen würde. Die Person soll einen Stromschlag erlitten haben.		1	

28.06.2012 16:03	Werdau	Eine Person ist auf einen mit Container beladenen Wagen (33 68 4954 461-2) des im Gleis 4 abgestellten DGS 69053 geklettert und erlitt in der Folge einen Stromschlag. Während der Reanimierung durch den Notarzt verstarb die Person am Ereignisort auf dem Bahnsteig 4.			1
08.07.2012 05:19	Osnabrück Rbf	Eine 18-jährige männliche Person kletterte aus bislang ungeklärten Gründen auf einen in Gleis 154 stehenden Kesselwagen des abgestellten Zuges 52404. Dabei wurde er durch einen Stromschlag aus der Oberleitung lebensgefährlich verletzt.			1
14.07.2012 21:07	Nürnberg Rbf	Am 14.07.12 21.07 Uhr steigt eine Person in Nürnberg Rbf Gleis 304 auf einen mit einem Panzer beladenen Güterwagen und erhält einen Stromschlag.	1	1	
16.07.2012 14:54	Hannover-Nordstadt	Bei Arbeiten an der Bahnsteigüberdachung des Hp Hannover-Nordstadt gerieten zwei Arbeiter mit einer Leiter an die Oberleitung.			2
11.08.2012 04:13	Osnabrück Rbf	Eine 21-jährige weibliche Person kletterte aus bislang ungeklärten Gründen auf einen in Gleis 300 stehenden Hbbins-Wagen. Dabei wurde sie durch einen Stromschlag aus der Oberleitung schwer verletzt.			1
13.08.2012 15:54	Angersdorf	Ein Jugendlicher erlitt beim Überklettern des im Gleis 6 des Bf Angersdorf abgestellten Güterwagens 33 56 933 5 034-0 (Uagpps) einen Stromschlag von der Oberleitung und stürzte mit schweren Verbrennungen vom Wagen.			1
09.09.2012 02:37	Müllheim (Baden)	Ein 19-jähriger Mann kletterte im Bf Müllheim/Baden im Gleis 4 auf ein abgestelltes Triebfahrzeug, erlitt einen Stromschlag und stürzte vom Fahrzeug. Die Person wurde hierbei tödlich verletzt.			1
24.11.2012 19:35	Alfeld (Leine)	Ein 13-jähriges Mädchen erlitt im Bahnhof Alfeld (Leine) einen Stromschlag aus der Oberleitungsanlage, nachdem sie auf den im Gleis 14 abgestellten Kesselwagen Nr. 33 87 784 8 617-9 geklettert war.			1
07.10.2013 15:30	Rüsselsheim Opelwerk	Ein 24-jähriger Mann war nach Zeugenaussagen bereits in Rüsselsheim außen auf die S-Bahn geklettert und bis zum Bahnhof "Rüsselsheim-Opelwerk" gefahren. Beim Anfahren der S-Bahn sei der Mann offensichtlich zu dicht an die Oberleitung geraten und auf den Bahnsteig gestürzt.			1
23.11.2013 19:10	Rathenow	Eine Person ist beim in Gl. 4 stehenden und DGS 79417 (EVU - HSL) auf einen stehenden Kesselwagen geklettert und in die Nähe oder in Kontakt mit der Oberleitung geraten. Es kommt zum Spannungsüberschlag, die Person bleibt brennend auf dem Kesselwagen liegen.			1
26.12.2013 18:51	Berlin Greifswalder Straße	15-jähriger Junge ist auf einen abgestellten Güterwagen Gleis 7 geklettert und mit der Oberleitung in Berührung gekommen.			1
28.12.2013 02:30	Essen Hbf	An Bahnsteig Gleis 12 kletterte eine männliche Person auf das Triebfahrzeug der S 31654. Dabei erlitt die Person einen Stromschlag von der Oberleitung.			1

01.01.2014 03:04	Ingolstadt Hbf	Am 01.01.2014 besteigt im Bf Ingolstadt Hbf, Gleis 48, ein Jugendlicher einen Kesselwagen 33 80 7856612-6 (hier: 12.ter Wagen vom abgestellten 52352), löst 03:04 Uhr einen Oberleitungskurzschluss aus und fällt herunter.	1	
30.03.2014 19:13	Nürnberg Langwasser	Am 30.03.14 19.13 Uhr klettert in Nürnberg-Langwasser ein Kind im Gleis 309 auf einen abgestellten Wagen. Dabei kam es vsl. zu einem Überschlag mit der Oberleitung.	1	
18.05.2014 05:27	Hochstadt-Marktzeuln	Im Verlauf der Oberleitungsarbeiten gemäß Betra 727142 Bf Hochstadt-Marktzeuln geriet ein Mitarbeiter an spannungsführende Teile der OL über Gleis 2. Die OL-Arbeiten wurden mit einem Zweizeugefahrzeug durchgeführt.	1	
07.06.2014 00:01	Osnabrück Hbf	Am 07.06.2014 gegen 00:01 Uhr wurde dem Fahrdienstleiter Osnabrück gemeldet, dass eine Person beim Überklettern eines auf Gleis 116 in Osnabrück Vorbahnhof abgestellten Güterwagens einen Stromschlag erlitten hatte.	1	
08.06.2014 22:15	Nordenham	Am 08.06.2014 gegen 22:15 Uhr erlitt eine männliche Person im Bahnhof Nordenham auf Gleis 32 nach dem Klettern auf einen Kesselwagen des dort abgestellten Zuges DGS 43388 einen Stromschlag durch die Oberleitung.	1	
15.06.2014 05:59	Frankfurt (Main) Hbf	Um 05:59 Uhr kam es im Gleis 367 des Bahnhofs Frankfurt/M Hbf Abstellanlage zu einer Oberleitungsauslösung. Vom vor Ort anwesenden Rangierpersonal wurde festgestellt, dass eine männliche Person sich auf einem Reisezugwagen befand und der Oberleitung zu nah gekommen sein musste.	1	
18.06.2014 02:30	Konstanz	Eine Person erkletterte auf ein stillstehendes Fahrzeug der SBB GmbH im Gleis 2 (Bahnsteigbereich) und erlitt dabei einen Stromschlag mit Todesfolge.	1	
17.08.2014 03:22	Köln-Kalk Nord	Eine betriebsfremde Person (ca. 29 Jahre) klettert auf den in Gleis 82 stehenden Güterwagen, gerät so an die Oberleitungsanlage und wird hierdurch schwer verletzt.	1	
22.08.2014 08:25	Köln Eifeltor	Am 22.08.2014 gegen 08:25 Uhr geriet im Bahnhof Köln-Eifeltor in Gleis 17 während Arbeiten auf dem Kesselwagen (Wg-Nr.: 31 80 7845 620-3) ein Mitarbeiter der Fa. Waggonbau Brühl GmbH an die unter Spannung stehende Oberleitung. Eine zweite Person (MA VTG) wollte den Verletzten bergen und erlitt ebenfalls Verbrennungen.	1	1
03.11.2014 22:07	Linz (Rhein)	1 Person berührte von einem Waggon die Oberleitungsanlage.	1	1
21.01.2015 14:50	Rangsdorf	Person ist beim Surfen an RE 18352 mit der OL in Berührung gekommen und zw. Tzf und ersten Wagen gefallen. Von dort hat sie sich selbständig in den Zug gerettet, nachdem dieser durch gezogene Notbremse im km 22,8 zum Halten gebracht wurde.	1	
10.07.2015 19:23	Köln Bbf	Stromunfall mit einem verletzten Tf (Verbrennungen und Schock) an einem Stillagepark in Gl. 69.	1	
22.11.2015 05:44	Worms Hbf.	Arbeitsunfall bei Bauarbeiten---MA von Baufirma kommt mit der Oberleitung in Kontakt		1